



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα 15-05-2024
Αρ. πρωτ.:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Α Θ Η Ν Ω Ν
«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115 – 26
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Μαριάννα Λάζαρη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 2068917-8918
e-mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΛΕΒΗΤΑΣ» (ΛΕΒΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΡV:4216000-5) ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (αρθ.118 ν.4412/2016), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 29.500,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (36.580,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ.) (Α.Α.02/2024).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος Διαγωνισμού	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αναθέτουσα Αρχή	ΝΠΔΔ Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
Κριτήριο Κατακύρωσης	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά
Τόπος υποβολής Προσφορών	Πρωτόκολλο Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ., Αθανασάκη 2, Τ.Κ. 11526 Αθήνα
Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης Προσφορών	Ημερομηνία: 22/05/2024, Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ Ωρα: 13:00
Χρόνος Διενέργειας	Ημερομηνία: 23/05/2024, Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ωρα: 13:00
Τόπος Διενέργειας	Τμήμα Προμηθειών
Περιγραφή Είδους/Υπηρεσίας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη	29.500,00€ πλέον ΦΠΑ
Διάρκεια της σύμβασης	Μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους και τη θέση σε κανονική πλήρη και δοκιμασμένη λειτουργία, εντός εβδομήντα (70) εργάσιμων ημερών μετά την ανάθεση.

--	--

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
2. του Ν.4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
3. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 Τ.Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. του Ν.4542/2016 (Α' 95) άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»
5. Του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εμποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
6. του Ν.4152/2013, υποπαρ. Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
7. του Ν.3918/11, άρ. 13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
8. του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81Α' /4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
9. του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρέωσης αναπό τους Διατάκτες»
10. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα της παρούσας διακήρυξης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις :

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 6093/22-02-2024 απόφαση του Δ.Σ. (Συν. 7^η Θ. Γ Εκτός Ημερησίας) με την οποία εγκρίνεται ομόφωνα το αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας περί της σκοπιμότητας **για την αντικατάσταση - προμήθεια του είδους «ΛΕΒΗΤΑΣ» (Λέβητας ζεστού νερού με CPV:4216000-5).**
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 11611/29-04-2024 (Συν/ση 13^η Θ.5^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Ορθή επανακοινοποίηση) για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
3. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΙΔΚ46904Χ-ΩΓΑ

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Σε κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την υπηρεσία «Ετήσιας Σύμβασης για την προμήθεια του είδους «ΛΕΒΗΤΑΣ» (Λέβητας ζεστού νερού με CPV: 4216000-5) προϋπολογισμένης ετήσιας δαπάνης 29.500,00€ πλέον ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Νοσοκομείο στο τμήμα προμηθειών ενώπιον επιτροπής, στις 23-05-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις

22-05-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ή τοι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διευκρινήσεις:

1. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.korgialenio-benakio.gr> → Τμήμα Προμηθειών → Διαγωνισμοί – Προμήθειες → Documents → Α.Α. 02/2024 για την απευθείας ανάθεση ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια του είδους «ΛΕΒΗΤΑΣ».
2. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης.
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει τρεις υποφάκελους: έναν υποφάκελο με την τεχνική προσφορά, έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά και έναν υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία της πρόσκλησης (το ναριθμό και τον τίτλο/αντικείμενο της πρόσκλησης, την επωνυμία του διενεργούντος διαγωνισμού και την ημερομηνία διενέργειας).
6. **(Σημειώνεται ότι προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας για την σύνταξη των τεχνικών πρακτικών είναι επιθυμητή και η ταυτόχρονη κατάθεση της τεχνικής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή, CD-DVD κ.λ.π., που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς).**
7. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται παρακάτω:

A) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον οποίο περιλαμβάνονται:

A1) Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:

- Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1, 2 και 4β του άρθρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 για τις οποίες οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η υπογραφή της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης απαιτείται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.

A2)

Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν με αντιπρόσωπο το υς.

B) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη (και ηλεκτρονική μορφή, προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας για την σύνταξη των αναλόγων πρακτικών **σε μορφή word** και αφορά μόνο τον προσωρινό ανάδοχο). Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών/υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'). **Εναλλακτικά να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται όλους τους όρους της πρόσκλησης που αφορούν τις τεχνικές απαιτήσεις, τους γενικούς και τους ειδικούς όρους αυτών καθώς και συμμορφώνεται με αυτές.** Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, ή δείγματα των ειδών, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια/υπηρεσία, (πιστοποιήσεις ISO, CE, Βεβαιώσεις, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.

Γ) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε έντυπη μορφή (και ηλεκτρονική μορφή, προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας για την σύνταξη των αναλόγων πρακτικών **σε μορφή word**). Η οικονομική προσφορά **πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β.**

8. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών/υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. **Οι προσφερόμενες τιμές αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως, είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και εναρμονίζονται με το Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτονται ως μη κανονικές.** Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές απορρίπτονται.
9. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των τεχνικών προσφορών, των οικονομικών προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται σε μιά δημόσια συνεδρίαση.
10. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
11. Κατά την αξιολόγηση της Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε διευκρίνιση ή στοιχείο κρίνει απαραίτητο.
12. Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.
13. **Υποβολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Αναδόχου.**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί με mail τον

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλλει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την αποστολή του mail τα κάτωθι δικαιολογητικά.

α) **απόσπασμα του σχετικού μητρώου**, όπως του ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 1,

β) **πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας** εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους,

γ) **πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας** για το σύνολο των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του οικονομικού φορέα, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων εκπροσώπων εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους κατά το χρόνο υποβολής τους κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

δ) **πιστοποιητικό ΓΕΜΗ** περί εκπροσώπησης και αντίγραφο καταστατικού, πιστοποιητικά μεταβολών, συγκρότησης ΔΣ σε σώμα, σε περίπτωση ΑΕ κλπ ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνισμού και

ε) **Υπεύθυνη Δήλωση** ότι τηρεί τις υποχρεώσεις τους στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπίσει με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

στ) **Υπεύθυνη δήλωση** της εταιρείας/οικονομικού φορέα περί Αφερεγγυότητας, Πτώχευσης ή το αντίστοιχο Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

12.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (ενδεικτικά ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.) επί αποδείξει θέτοντάς του προθεσμία να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης που δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.

Μετηνυπογραφήτηςσύμβασης,οπρομηθευτήςυποχρεούταιστην**έκδοσηεγγυητικήςεπιστολήςκαλήςεκτέλεσης**, ίση με το 4% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ,ήτοι 1180€ ισχύος τουλάχιστον τρεις (3) μήνεςεπιπλέοντης λήξης τηςσύμβασης .

13. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

14. Τρόπος Πληρωμής: Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) μετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπό παρ.Ζ5 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».

15. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) ποσοστό 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (άρθρο 7 του ν.4912/2022), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8%, για υπηρεσίες και 4% για προμήθειες/αγαθά επί του καθαρού ποσού

16. Σε περίπτωση αθέτησης των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 203 του Ν. 4412/16).

17. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.

18. Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από την ΕΚΑΠΥ, την ΥΠΕ, το Υπουργείο ή άλλο Φορέα, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του αναδόχου, θα διακόψει την σύμβαση.

19. Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΠΙΝΙΚΗ Α. ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΕΒΗΤΑ
ΚΑΥΣΤΗΡΑ Νο3 ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Αντικείμενο και Γενικοί όροι)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λέβητα

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:	ΧΑΛΥΒΑΣ (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)
ΕΙΔΟΣ ΛΕΒΗΤΑ:	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ:	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΑΕΡΙΟ
ΛΕΒΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ:	ΝΑΙ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ:	4"
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ:	Φ300
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:	4"
ΔΕΜΕΝΟΣ:	ΝΑΙ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ:	ΝΑΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ:	ΝΑΙ
ΜΕΓ.ΠΙΕΣΗ.ΛΕΙΤ.:	Έως 6 BAR
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ	9 BAR
ΜΕΓ.ΘΕΡΜ.ΛΕΙΤ.:	Τουλάχιστον 100 ⁰ C

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

- Ο καινούριος λέβητας θα πρέπει να έχει ενισχυμένη μόνωση, στην πυρίμαχη επένδυση της πόρτας, αφαιρούμενη θύρα θαλάμου καύσεως.
- Μέγιστες διαστάσεις μήκος 2650 mm, πλάτος 1180 mm, ύψος 17000 mm, προκειμένου να είναι εφικτή η μεταφορά/εγκατάσταση μέχρι το τελικό σημείο, εξαιτίας ιδιαιτερότητας χώρου (διαθέσιμα ανοίγματα).
- Ονομαστική ισχύς ≥ 750.000 kcal/h (872 kW)
- Θάλαμος καύσης μεγάλου όγκου.
- Φλογαυλοί μικρής διαμέτρου, με μεγάλη θερμαινόμενη επιφάνεια και στροβιλιστές καυσαερίων.
- Αφαιρούμενη θύρα θαλάμου καύσεως
- Ενισχυμένη μόνωση, στην πυρίμαχη επένδυση της πόρτας.
- Εσωτερική μόνωση με πετροβάμβακα πάχους τουλάχιστον 80 mm και πυκνότητας 100 kg/m³.
- Εξωτερική επικάλυψη με φύλλα αλουμινίου STUCCO πάχους τουλάχιστον 0,8 mm.
- Βαθμός απόδοσης >91% (**προσκόμιση πιστοποίησης**).
- Η κατασκευή του θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό για «συσσκευές αερίου» 2016/426/EU (GasApplianceRegulation).

Παρατίθεται το ταμπελάκι του υφιστάμενου λέβητα, ως κάτωθι:

ΛΕΒΗΤΑΣ		ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ	
	Πετρέλ.,	Αέριο	
Όνομ. Ισχύς	750		KW
			Mcal/h
Καταναλ. Καυσίμουkg/hm ³ /h	
Μεγ. Πίεση Λειτ.	4		Bar
Μεγ. Θερμ. Λειτ.	70-90		°C
Περίσ. Αέρα	~ 20		%
Υπερπ. Εστίας	5.0		mBar

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στις εργασίες του ανάδοχου, περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον τα κάτωθι:

- Η πλήρης αποξήλωση του παλαιού λέβητα και η αντίστοιχη πλήρη εγκατάσταση και ορθή λειτουργία του καινούριου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και μη εργασιών (π.χ. καυστήρας, υδραυλικά δίκτυα, δίκτυα φυσικού αερίου, δίκτυο πετρελαίου, δίκτυο απαγωγής καυσαερίων, ασφαλιστικές διατάξεις).
- Όλες οι ενέργειες που θα απαιτηθούν, προκειμένου να είναι εφικτή η εξασφάλιση όδευσης μέχρι το τελικό σημείο (απεγκατάσταση και εκ νέου εγκατάσταση σωληνώσεων, επεμβάσεις σε θύρες/κουφώματα και αποκατάσταση τους μετά τις επεμβάσεις, κτλ).
- Έλεγχος στεγανότητας του νέου συστήματος και εκκίνηση αυτού.
- Ρύθμιση λειτουργίας-απόδοσης του συστήματος και έκδοση σχετικού «φύλλου καύσης».
- Απομάκρυνση από το χώρο των αποξηλωμένων υλικών, συμπεριλαμβανομένου και του παλαιού λέβητα.
- Επιμελής καθαρισμός του χώρου εργασίας και παράδοση σε λειτουργία.

Γενική εγγύηση ενός (1) έτους και δύο (2) έτη για το πιεστικό σώμα του λέβητα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα και καθαρότητά τους.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους και ο κατασκευαστής τους.

Κατά την παραλαβή θα εκτελεστεί έλεγχος από το Νοσοκομείο, για να διαπιστωθεί εάν το είδος είναι όμοιο με εκείνο που ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές (τεμάχια, διαστάσεις κλπ). Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές, αποκλίσεις των υπό παράδοση ειδών από τα ζητούμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος και μη αντικατάσταση του με άλλο απόλυτα σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας.

Παράδοση έργου το πολύ εντός (70) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου (υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης επί ποινή αποκλεισμού του αναδόχου η οποία θα αναρτηθεί με την προσφορά).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Λήψη βεβαίωσης - ενημέρωσης του εργολήπτη για τον χώρο και την ιδιαιτερότητα του έργου, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Η βεβαίωση αυτή θα εκτυπώνεται σε 2 αντίγραφα και θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται (σφραγίδα εταιρείας) από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος θα είναι και γνώστης του αντικείμενου.
Η βεβαίωση αυτή θα αναρτάται, από τους υποψήφιους αναδόχους, μαζί με τις προσφορές τους.
2. Υποβολή, επί ποινή αποκλεισμού, από τους υποψήφιους ανάδοχους, αναλυτικά όλων των εργασιών που θα υλοποιήσουν και όλων των υλικών και των χαρακτηριστικών τους που θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα πάντα με τις τεχνικές προδιαγραφές (αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης εργασιών και υλικών καθώς και ανταλλακτικών). **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.**
3. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, οιοδήποτε έργο του Νοσοκομείου έχει αναλάβει σε προγενέστερο χρόνο, το οποίο έχει συνάφεια με το αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής (H/M), να το έχει παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, ορθά, εμπρόθεσμα, και η παραλαβή του έργου από την επιτροπή να είναι επιτυχής. Προς απόδειξη των ανωτέρω, ο υποψήφιος ανάδοχος, μαζί με την προσφορά του, θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχη βεβαίωση, η οποία θα λαμβάνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου (που είναι η καθ' ύλην αρμόδια παρακολούθησης και εκτέλεσης τεχνικών έργων).
4. Ο υποψήφιος ανάδοχος επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, οφείλει σε οιοδήποτε προγενέστερη διαγωνιστική διαδικασία έργου του Νοσοκομείου έχει

συμμετάσχει, η οποία έχει συνάφεια με το αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής, έχει αξιολογηθεί και κριθεί ανάδοχος, να μην έχει υπαναχωρήσει αθετώντας την κατατεθειμένη προσφορά υλοποίησης του εν λόγω έργου. Προς απόδειξη των ανωτέρω, ο υποψήφιος ανάδοχος, μαζί με την προσφορά του, θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχη βεβαίωση, η οποία θα λαμβάνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου (που είναι η καθ' ύλην αρμόδια παρακολούθησης – σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και εκτέλεσης τεχνικών έργων).

5. Η επίσκεψη του υποψήφιου Ανάδοχου για την λήψη βεβαίωσης και ενημέρωσης του για το έργο θα γίνει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
6. ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας).
7. ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).
8. ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία).
9. ISO 50001: 2018 (Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας).
10. Τουλάχιστον 5-ετη εμπειρία σε αντίστοιχες εργασίες (δίκτυα θέρμανσης, αντικατάσταση λεβήτων ή boiler) σε νοσηλευτικά ιδρύματα, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αντίστοιχων έργων.
11. Να διαθέτει στο μόνιμο προσωπικό του, τουλάχιστον δύο (2) εργοδηγούς υδραυλικούς, ένα (1) τεχνίτη ηλεκτρολόγο Α' ειδικότητας και ένα (1) εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης. Προσκόμιση κατάσταση ΣΕΠΕ με τις άδειες επαγγέλματος / βεβαιώσεις αναγγελίας.
12. Να διαθέτει στο μόνιμο προσωπικό του ή την στελέχωση της επιχείρησης, Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ ή ΠΕ, με αποδεδειγμένη 7ετη εμπειρία σε συναφείς εργασίες, ο οποίος θα οριστεί υπεύθυνος του έργου. Προσκόμιση κατάσταση ΣΕΠΕ με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών – βεβαιώσεις εμπειρίας.
13. Αναφορικά με το προσφερόμενο εξοπλισμό ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει:
 - ✓ Επίσημα τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού, όπου θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της διακήρυξης.
 - ✓ Βεβαίωση του οίκου κατασκευής, στην οποία θα αναφέρει ότι, ο προσφερόμενος εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, είναι κατάλληλος για τη χρήση που προορίζεται και καλύπτεται από γενική εγγύηση ενός (1) έτους και δύο (2) έτη για το πιεστικό σώμα του λέβητα.
 - ✓ ISO 9001:2015 για την διασφάλιση της ποιότητας (αφορά τον οίκο κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού).
 - ✓ ISO 3834-2:2005 για τις διεργασίες συγκόλλησης (αφορά τον οίκο κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση/πιστοποιητικά που θα παραδώσει).

- ✓ ISO 45001:2018 για την εφαρμογή διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία (αφορά τον οίκο κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού).
- ✓ ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (αφορά τον οίκο κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού).
- ✓ Πιστοποιημένες μέθοδοι συγκόλλησης κατά EN ISO 15614-1:2007 (αφορά τον οίκο κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση/πιστοποιητικά που θα παραδώσει).
- ✓ Πιστοποιημένοι ηλεκτροσυγκολλητές κατά EN 9606-1 :2017. Τα πιστοποιητικά τους έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ και διεξάγονται επανέλεγχοι ανά τακτά διαστήματα (αφορά τον οίκο κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση/πιστοποιητικά που θα παραδώσει).

Παράρτημα Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

1. Οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα:

Επωνυμίαεταιρείας	
Έδρα	
ΑΦΜ	
Όνομαπροσφέροντος	
Στοιχείαεπικοινωνίας	
Διάρκεια ισχύοςπροσφοράς	180 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης.
Υπογραφή	
Σφραγίδα	

A/A	Προσφερόμενη υπηρεσία	Μονάδα Μέτρησης	Ετήσιο Κόστος σε € (πλέον ΦΠΑ)	Μερικό Σύνολο (πλέον ΦΠΑ)	Ποσοστό ΦΠΑ	Σύνολο δαπάνης Συμπ/νου ΦΠΑ
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ				

Παράρτημα Γ: Φύλλο Συμμόρφωσης

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
A.	ΛΕΒΗΤΑΣ (ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)			
1.	Ο καινούριος λέβητας θα πρέπει να έχει ενισχυμένη μόνωση, στην πυρίμαχη επένδυση της πόρτας, αφαιρούμενη θύρα θαλάμου καύσεως .	ΝΑΙ		
2.	Μέγιστες διαστάσεις μήκος 2650mm, πλάτος 1180mm, ύψος 17000mm προκειμένου να είναι εφικτή η μεταφορά/εγκατάσταση μέχρι το τελικό σημείο, εξαιτίας ιδιαιτερότητας χώρου (διαθέσιμα ανοίγματα)	ΝΑΙ		
3.	Όνομαστικής ισχύς $\geq 750.000 \text{ kcal/h}$ (872kw)	ΝΑΙ		
4.	Θάλαμος καύσης μεγάλου όγκου.	ΝΑΙ		
5.	Φλογαυλοί μικρής διαμέτρου, με μεγάλη θερμαινόμενη επιφάνεια και στροβιλιστές καυσαερίων	ΝΑΙ		
6.	Αφαιρούμενη θύρα θαλάμου καύσεως	ΝΑΙ		
7.	Ενισχυμένη μόνωση, στην πυρίμαχη επένδυση της πόρτας .	ΝΑΙ		
8.	Εσωτερική μόνωση με πετροβάμβακα πάχους τουλάχιστον 80mm και πυκνότητας 100 kg/m^3	ΝΑΙ		
9.	Εξωτερική επικάλυψη με φύλλα αλουμινίου STUCCO πάχους τουλάχιστον 0,8 mm.	ΝΑΙ		
10.	Βαθμός απόδοσης $>91\%$ (προσκόμιση πιστοποίησης)	ΝΑΙ		

11.	Η κατασκευή του θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό για «συσσκευές αερίου» 2016/426/ (GarApplianceRegulation).	ΝΑΙ		
-----	--	-----	--	--

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Γρ. Προέδρου Δ.Σ.
- Γρ. Διοικήτριας
- Γρ. Αν. Διοικήτριας
- Δ/ση Διοικ. Υπηρεσίας
- Υποδ/ση Οικονομικού
- Τμήμα Προμηθειών
- Τμήμα Οικονομικού
- Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας