



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν  
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 1  
Τ.Κ.: 11526  
ΤΗΛ.: 213 2068917-18  
FAX : 213 2068259  
e- mail: [prom@0310.syzefxis.gov.gr](mailto:prom@0310.syzefxis.gov.gr)

ΑΘΗΝΑ 22/01/ 2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1332

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**

Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 65/17-7-2015/21-7-2015 (Θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων και επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV	Αξία με Φ.Π.Α./ €
50750000-7	(Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ))	25.000,00€

Προβαίνει, σήμερα 22/01/2016, με την παρούσα πρόσκληση ( Α Φάση) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Σημειώνεται ότι:

- 1) Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση ( Α ΦΑΣΗ), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 2) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δέκα (10)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>) , δηλαδή **μέχρι και τις 31/01/2016**.
- 3) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να

θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

- 4) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
- 5) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημέρες.
- 6) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
- 7) Τυχόν Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

## **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**

#### **ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

##### **1. ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

Έλεγχος ομαλής διαδρομής.

Έλεγχος λήψης κλήσεων.

Έλεγχος ισοστάθμισης στάσεων καμπίνας.

Έλεγχος λειτουργίας θυρών.

Έλεγχος λειτουργίας κωδώνων κινδύνου, τηλεφώνων.

##### **2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ**

Μηχανοστάσιο.

Οροφή θαλάμου.

Πυθμένας φρέατος.

##### **3. ΒΑΡΟΥΛΚΟ**

Έλεγχος, λίπανση βαρούλκου κουζινέτων.

Έλεγχος κινητήρα, επαφές του, καρβουνάκια, συλλέκτης.

#### **4. ΦΡΕΝΑ**

- Έλεγχος λειτουργίας φρένου, καθαριότητα ρύθμιση αυτού.
- Έλεγχος καταστάσεως φερμουίτ.
- Έλεγχος διακόπτου ρεγυλατώρου.

#### **5. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ**

- Έλεγχος κλειδαριάς.
- Έλεγχος συρματόσχοιου πόρτας.
- Καθαρισμός μηχανισμού και λίπανση αυτού.

#### **6. ΟΔΗΓΟΙ**

- Λάδωμα.

#### **7. ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ**

- Έλεγχος συρματόσχοινων για φθορά.
- Έλεγχος συρματόσχοινων για επιμήκυνση.

#### **8. ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ**

- Έλεγχος καλωδίου για φθορά.

#### **9. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ**

- Έλεγχος φωτισμού θαλάμου
- Αντικατάσταση φθαρμένων λαμπτήρων.

### **B. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**

#### **1° ΤΡΙΜΗΝΟ** **ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ)**

- Έλεγχος ατέρμονος και φερμουίτ.
- Έλεγχος controller.
- Έλεγχος καθαριότητας, φωτισμού, θερμοκρασίας, θορύβων στο μηχανοστάσιο
- Έλεγχος τάσεων, παροχών και ασφαλειών.
- Έλεγχος λειτουργίας ασφαλιστικών διακοπών και κυκλωμάτων.
- Σύσφιξη συνδέσεων.

Λίπανση ρεγυλατόρου.

Καθαρισμός μηχανισμών μηχανοστασίου.

## **2° ΤΡΙΜΗΝΟ**

### **(ΦΡΕΑΡ)**

Έλεγχος συρματόσχοινων και ρεγυλατόρου.

Έλεγχος κλήσεων - λαμπάκια.

Έλεγχος φωτισμού φρέατος, θορύβων.

Έλεγχος εύκαμπτων καλωδίων και στηρίξεων αυτών.

Έλεγχος στηριγμάτων οδηγών, κλεμμών, δοκών.

Έλεγχος Κατ καθαρισμός εξωτερικών θυρών.

Λίπανση κεφαλαρίων - οδηγών - συρματόσχοινων.

## **3° ΤΡΙΜΗΝΟ**

### **ΘΑΛΑΜΟΣ**

Έλεγχος κλήσεων, λαμπάκια, τηλεφώνων, ασφαλιστικών διακοπών.

Έλεγχος φωτισμού θαλάμου και ανεμιστήρα.

Έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικών θυρών.

Έλεγχος γλιστρών θαλάμου.

Καθαρισμός - λίπανση τροχαλιών.

Σύσφιξη βιδών (door operator - αρπάγης).

## **4° ΤΡΙΜΗΝΟ(ΠΥΘΜΕΝΑΣ)**

Έλεγχος ασφαλιστικών διακοπών πυθμένα.

Έλεγχος μήκους συρματόσχοινων.

Έλεγχος θορύβων και αντιδονητικών μηχανισμών.

Έλεγχος γλιστρών, αντίβαρου και τροχαλίας.

Καθαρισμός πυθμένα και μηχανισμών του.

Εκτός των ανωτέρω τα οποία αποτελούν την ελάχιστη συντήρηση, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να εκτελεί χωρίς πρόσθετη αμοιβή, και οποιαδήποτε άλλη εργασία κρίνει αναγκαία, η υποδειχθεί για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

## Γ. ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο συντηρητής πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9002.
2. Ο συντηρητής θα έχει την υποχρέωση να προσέρχεται σε κλήση για έκτακτη βλάβη, εντός δύο (2) ωρών, καθ' όλη την διάρκεια του εικοσιτετράωρου και του έτους.
3. Ο συντηρητής μονομερώς (και χωρίς καμία υποχρέωση και ευθύνη του Νοσοκομείου) θα έχει την ευθύνη έναντι του νόμου, να τηρεί όλους τους νόμους που έχουν σχέση με την εργατική νομοθεσία και τις επιμέρους διατάξεις, για αμοιβές – ωράριο – φορολογία – ατυχήματα – αποζημιώσεις κ.λ.π. για το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει.
4. Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ