



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 8/02/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3677

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α' ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV	ΔΑΠΑΝΗ
31681410-0	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ	15.000 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ

- 1.) Προβαίνει, με την παρούσα πρόσκληση (**Α Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.
- 2.) Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (**Α ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 3.) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δεκαπέντε (15)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>), δηλαδή **μέχρι και τις 23/02/2018**.
- 4.) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- 5.) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

6.) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.

7.) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

8.) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΑΥΣΗΣ

1.Λάμπα LED E27 11W:

Λαμπτήρας τεχνολογίας led κατάλληλος για φωτισμό γλόμπου ,ονομαστικής κατανάλωσης10w-11w,ελάχιστης φωτεινής ροής 800 lumen,θερμοκρασία χρώματος 6200 K,διάρκεια ζωής 20.000 ώρες,2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.

τεμάχια 300

2.Λάμπα LED E27 20W IP65:

Λαμπτήρας LED SMD E27 230V,βαθμού στεγανότητας τουλάχιστον IP65,ονομαστικής κατανάλωσης 16W-20W,ελάχιστης φωτεινής ροής 1450 Lm,Ra>80,θερμοκρασία χρώματος 6200K,δέσμη φωτισμού 200-220° και διαστάσεων Φ80×145mm.Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 30.000hrs και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.

τεμάχια 300

3.Λαμπτήρας φθορισμού 18W:

Λαμπτήρας φθορίου 18w,χρόνου ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες, φωτεινής ροής τουλάχιστον 1000 Lumen,θερμοκρασία χρώματος(K):6400

τεμάχια 4000

4.Λαμπτήρας φθορισμού 36W:

Λαμπτήρας φθορίου 36w,χρόνου ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες, φωτεινής ροής τουλάχιστον 2.200 Lumen,θερμοκρασία χρώματος(K):6400

τεμάχια 1000

5.Λαμπτήρας φθορισμού 58W:

Λαμπτήρας φθορίου 58watt,χρόνου ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες φωτεινής ροής

τεμάχια 600

6.Στάρτερ 4-22W:

Εκκινητής (starter)λαμπτήρων φθορίου 4-22W από ανθεκτικά και άκαυστα υλικά

τεμάχια 4000

7.Στραγγαλιστικά πηνία 36W (μετασχηματιστές φθορίου)

τεμάχια 300

ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Τα προς προμήθεια είδη να φέρουν σήμανση CE

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Δ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ